

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
019-CPR-2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Unique identification code of the product type:

Przeciwpożarowe klapy odcinające typu KTS

Fire damper type KTS

o klasie odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-3:2005

fire resistance classification according to EN 13501-3:2005

EI 120 (v_e h_o i ↔ o) S
EI 90 (v_e i ↔ o) S
EI 60 (v_e i ↔ o) S
EI 30 (v_e i ↔ o) S

EI 120 (v_e h_o i ↔ o) S
EI 90 (v_e i ↔ o) S
EI 60 (v_e i ↔ o) S
EI 30 (v_e i ↔ o) S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Intended use/es:
Przeciwpożarowe klapy odcinające typu KTS przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść instalacji wentylacyjnych przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej. Fire damper KTS type designed for use in household ventilation (general ventilation) in places where ventilation installation is going through construction baffles which have specific fire resistance.
Ich funkcją jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez instalacje wentylacyjne poprzez zachowanie kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności. Its function consists in prevention of fire and smoke spread through ventilation installations by maintenance of integrity and/or insulation and/or smoke leakage.

3. Producent

Manufacturer:

SMAY Sp. z o. o.
Podłęże 678,
32-003 Podłęże, Poland



4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
6. Norma zharmonizowana:

Authorized representative:
not applicable

System/s of AVCP:

System 1

Harmonized standard:

EN 15650:2010


EN 15650:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notified body/ies:

**Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszewskiego
Państwowy Instytut Badawczy**
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
Numer identyfikacyjny: 1438
Nr certyfikatu stałości właściwości użytkowych:
1438-CPR-0528

**Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszewskiego
Państwowy Instytut Badawczy**
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów - Poland
Notified body No. 1438
No. Certificate of constancy of performance:
1438-CPR-0528



7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu <i>Essential characteristics of the product</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i>	
Nominalne warunki aktywacji (czułość) / Nominal activation conditions (sensitivity)		
Temperatura zadziałania czujnika / <i>Sensing element response temperature</i>	spełnia / <i>pass</i>	
Nośność elementu aktywującego / <i>Sensing element load bearing capacity</i>	spełnia / <i>pass</i>	
Opóźnienie zadziałania (czas zadziałania) / Response delay (response time)		
Czas zamykania / <i>Closure time</i>	spełnia / <i>pass</i>	
Niezawodność działania / Operational reliability		
Cykle / <i>Cycling</i>	C 50, < 120 s	
Odporność ogniowa / Fire resistance		
Szczelność / <i>Integrity</i>	E30, E60, E90, E120	
Izolacyjność / <i>Insulation</i>	EI30, EI60, EI90, EI120	
Dymoszczelność / <i>Smoke leakage</i>	EIS30, EIS60, EIS90, EIS120	
Stabilność mechaniczna (w odniesieniu do szczelności) / <i>Mechanical stability (under E)</i>	spełnia / <i>pass</i>	
Utrzymanie przekroju (w odniesieniu do szczelności) / <i>Maintenance of the cross section (under E)</i>	spełnia / <i>pass</i>	
Trwałość opóźnienia zadziałania / Durability of response delay		
Reakcja elementu aktywującego na temperaturę i nośność / <i>Sensing element response to temperature and load bearing capacity</i>	spełnia / <i>pass</i>	
Trwałość niezawodności działania / Durability of operational reliability	KTS-O-S	KTS-O-E
Badania cyklu otwierania i zamykania / <i>Open and closing cycle tests</i>	C 100, < 120 s	C 10 000, < 120 s

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dyrektor Zarządzania Jakością
Quality Systems Director


mgr inż. Piotr Dąbrowski

Podłęże, 15.07.2022

miejsce i data wydania
place and date of issue